

# RIDGID<sup>®</sup>

---

## DP-13



Ridge Tool Company

# Instrukcja obsługi

## Ważne.

Dla własnego bezpieczeństwa przed użyciem tego urządzenia należy dokładnie i w całości przeczytać niniejszą instrukcję oraz dołączoną do niej broszurę dotyczącą bezpieczeństwa. Należy zachować te instrukcje.

## Uwaga: W celu zapewnienia prawidłowego działania i uniknięcia uszkodzeń urządzenia:

- Nie wolno dopuścić, aby pompa pracowała „na sucho”.
- Podczas pracy korek zbiornika powinien być otwarty.
- Temperatura roztworu czyszczącego nie powinna nigdy przekraczać 35°C.
- TA POMPA JEST PRZEZNACZONA DO PRACY ZE SPECJALNYMI PRODUKTAMI CHEMICZNYMI DO ODKAMIENIANIA I CZYSZCZENIA RUR. STOSOWANIE INNYCH PRODUKTÓW NIE JEST ZALECANE I MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA CIAŁA LUB USZKODZENIE URZĄDZENIA.
- NALEŻY PRZESTRZEGAĆ OKREŚLONYCH INSTRUKCJI PRODUCENTA DOTYCZĄCYCH OBCHODZENIA SIĘ Z PRODUKTAMI CHEMICZNYMI I ICH STOSOWANIA.

Napełnić zbiornik wystarczającą ilością roztworu do usuwania kamienia, aby zapewnić zanurzenie obudowy wirnika pompy podczas pracy, ale nie powyżej znaku maksymalnego poziomu „MAX”.

## TEMPERATURA ROZTWORU CZYSZCZĄCEGO NIE POWINNA NIGDY PRZEKRACZAĆ 35°C.

Przykręcić zewnętrzne końce węży do instalacji lub urządzeń, które mają być odkamieniane. Podłączyć przewód zasilający do odpowiedniego jednofazowego źródła zasilania 230 V.

Podczas użytkowania należy zdjąć korek zbiornika, aby umożliwić przepływ i odprowadzenie gazu powstałego podczas odkamieniania. Sprawdzić, czy poziom piany nie przekracza maksymalnego poziomu napełnienia.


Model DP-13 wyposażony jest w zawór zmiany kierunku przepływu, który musi być co pewien czas przełączany z jednego kierunku na drugi. Poprzez oddziaływanie na osady kamienia z obu stron możliwe jest czyszczenie prawie całkowicie zatkanych rur, a czas pracy ulega znacznemu skróceniu.

Usuwanie kamienia można uznać za zakończone, gdy w rurze powrotnej nie pojawiają się już pęcherzyki powietrza, a roztwór ma nadal odczyn kwaśny.

Jeżeli pompa nie jest używana przez pewien czas, należy ją wypłukać, tłocząc przez nią czystą wodę w obiegu zamkniętym. Nasze urządzenia produkowane są z wysokiej jakości materiałów kwasoodpornych i poddawane są surowym testom eksploatacyjnym. Przestrzeganie powyższych instrukcji zapewni bezproblemową obsługę i eksploatację urządzenia.

Przy zamawianiu części zamiennych należy zawsze podać model pompy, numer części i jej opis.

### Lista części zamiennych



<b>Nr</b>	<b>Nr kat.</b>	<b>Opis</b>
1	57546	Silnik jednofazowy, 220 V, 0,15 KM
2	57556	Nakrętka mosiężna, 6 mm
3	57566	Uszczelka typu O-ring
4	57576	Podkładka, Arnite
5	57586	Śruba, 12 mm, polipropylen (PP)
6	57596	Kołnierz + korpus pompy, polipropylen (PP)
7	57606	Tuleja wałka, polipropylen (PP)
8	57616	Pasek
9	57626	Wirnik, polipropylen (PP)
10	57636	Ośłona wirnika, polipropylen (PP)
11	57646	Śruba, 8 mm, polipropylen (PP)
12	57656	Zbiornik, polipropylen (PP)
13	57666	Adaptory gwintowane BSP
14	57676	Złącze węża, 1/2", polipropylen (PP)
15	57686	Wąż przezroczysty, 2 m, polichlorek winylu (PCW)
16	57696	Zawór zmiany kierunku przepływu
17	57706	Złącze węża, 1/2" x 16 mm, polichlorek winylu (PCW)
18	57716	Wąż wylotowy, polichlorek winylu (PCW)
19	57726	Wąż powrotny, polichlorek winylu (PCW)
20	57736	Złącze węża 1/2" x 3/4" x 16 mm, polichlorek winylu (PCW)
21	57746	Kołanko 90°, polipropylen (PP)
22	57756	Korek zbiornika

